

Förderdaten 01/2015 - 12/2015

WBV Mellen



Abnahmestelle:

58802 Balve

Netzbetreiber:

WBV Mellen

Medium:

Trinkwasser

Versorger:

WBV Mellen



Alte Bezeichnung

Härtebereich	Grad deutscher Härte (°d)
1	0 — 7 °d
2	7 — 14 °d
3	14 — 21 °d
4	> 21 °d

Neue Bezeichnung

Grad deutscher Härte (°d)	Härtebereich
— 8,4 °d →	1,5 Millimol Calciumcarbonat weich
8,4 — 14 °d →	1,5 — 2,5 Millimol Calciumcarbonat mittel
> 14 °d →	> 2,5 Millimol Calciumcarbonat hart

Monat	Schürfquelle [m³]	S_Behälter 1 [m³]	Tiefbrunnen [m³]	Saugheber [m³]	Pumpmenge [m³]	Fördermenge Gesamt [m³]	Zulauf [m³]	Strombezug [KWh]
Jän. 15	4464	535	129	486	2206	2821	5079	1074
Feb. 15	3738	536	104	443	2134	2681	4285	1045
Mär. 15	3596	687	116	438	2421	2975	4150	1206
Apr. 15	3465	628	120	464	2355	2939	4049	1155
Mai. 15	2759	900	125	824	2543	3492	3708	1200
Jun. 15	2032	1178	674	628	2543	3845	3334	1641
Jul. 15	1800	1012	438	944	2660	3604	3182	1538
Aug. 15	1581	2577	722	858	2684	3542	3161	1549
Sep. 15	1950	1417	237	664	2211	3112	2851	1188
Okt. 15	2294	1113	103	639	2518	3260	3036	1227
Nov. 15	2670	790	112	676	2588	3376	3458	1224
Dez. 15	3627	Sanierung B 1	107	447	2467	3021	4181	1304
Summe	33.976	11.373	2.987	7.511	29.330	38.668	44.474	15.351
	2.831	948	249	626	2.444	3.222	3.706	1.279

Förder - und Bezugsentwicklung in 2015

