



Förderdaten 01/2018 - 12/2018

WBV Mellen



Wasserhärtebereich: 11,2°d

Abnahmestelle:

58802 Balve

Netzbetreiber:

WBV Mellen

Medium:

Trinkwasser

Versorger:

WBV Mellen



Alte Bezeichnung		Neue Bezeichnung	
Härtebereich	Grad deutscher Härte (°d)	Grad deutscher Härte (°d)	Härtebereich
1	0 — 7 °d	— 8,4 °d → 1,5 Millimol Calciumcarbonat	weich
2	7 — 14 °d	8,4 — 14 °d → 1,5 — 2,5 Millimol Calciumcarbonat	mittel
3	14 — 21 °d	> 14 °d → > 2,5 Millimol Calciumcarbonat	hart
4	> 21 °d		

Monat	Schürfquelle [m³]	S_Behälter 1 [m³]	Tiefbrunnen [m³]	Saugheber [m³]	Pumpmenge zum Hochbehälter [m³]	Fördermenge Gesamt [m³]	Zulauf [m³]	Strombezug [KWh]
Jän.18	4712	496	94	420	2281	2795	5226	1179
Feb.18	3761	799	193	679	2255	3127	4633	1210
Mär.18	2973	1054	119	878	2466	3463	3970	1353
Apr.18	3192	687	112	609	2374	3095	3913	1286
Mai.18	2835	882	307	602	2757	3359	3744	1463
Jun.18	2093	1214	497	752	2602	3354	3342	1445
Jul.18	1560	1588	1143	568	3027	4738	3271	1673
Aug.18	1156	1833	1149	602	2839	4590	2907	1634
Sep.18	886	1601	1124	473	2430	4027	2483	1417
Okt.18	785	1692	860	766	2407	4033	2411	1380
Nov.18	704	1840	1124	682	2433	4239	2510	1458
Dez.18	1508	1373	534	959	2457	3950	3001	1364
Summe / a	26.165	15.059	7.256	7.990	30.328	44.770	41.411	16.862
Ø / Monat	2.180	1.255	605	666	2.527	3.731	3.451	1.405

Förder - und Bezugsentwicklung in 2018

