



Förderdaten 01/2019 - 12/2019



WBV Mellen

Wasserhärtebereich: 11,2°d

Abnahmestelle:

58802 Balve

Netzbetreiber:

WBV Mellen

Medium:

Trinkwasser

Versorger:

WBV Mellen



Alte Bezeichnung		Neue Bezeichnung	
Härtebereich	Grad deutscher Härte (°d)	Grad deutscher Härte (°d)	Härtebereich
1	0 — 7 °d	— 8,4 °d → 1,5 Millimol Calciumcarbonat	weich
2	7 — 14 °d	8,4 — 14 °d → 1,5 — 2,5 Millimol Calciumcarbonat	mittel
3	14 — 21 °d	> 14 °d → > 2,5 Millimol Calciumcarbonat	hart
4	> 21 °d		

Monat	Schürfquelle [m³]	S_Behälter 1 [m³]	Tiefbrunnen [m³]	Saugheber [m³]	Pumpmenge zum Hochbehälter [m³]	Fördermenge Gesamt [m³]	Zulauf [m³]	Strombezug [KWh]
Jan 19	4557	712	113	650	2418	3181,3	5320,3	1272
Feb 19	4273	636	113	661	2901	3675,3	5047,3	1112
Mrz 19	4442	832	39	886	3231	4156,2	5367,2	1762
Apr 19	3314	1141	31	1206	2718	3955	4551	1451
Mai 19	2618	1318	164	1261	3138	4399	4043,3	1717
Jun 19	1822	1382	437	1246	3017	4263	3504,9	1633
Jul 19	1358	2058	1326	736	3360	5422	3420	1907
Aug 19	983	2173	1472	701	2290	4463	3156	1760
Sep 19	715	1997	1082	954	2706	4742	2751	1593
Okt 19	991	1819	714	1025	2734	4473	2730	1602
Nov 19	1521	1471	503	888	2720	4111	2912	1499
Dez 19	3461	796	265	1042	2795	4102	4768	1404
Summe / a	30.055	16.335	6.260	11.256	34.028	50.943	47.571	18.712
Ø / Monat	2.505	1.361	522	938	2.836	4.245	3.964	1.559

